РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АД67.В.00129/19

№ 0020689

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПП ТЕПЛОХИМ» (ООО «НПП ТЕПЛОХИМ»), ОГРН: 1107746458676
Юридический адрес: 111024, г. Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 50, РОССИЯ.
Фактический адрес: 111024, г. Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 50, РОССИЯ,
телефон: +7 (495) 956-2150, адрес электронной почты: sekretar@texon.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПП ТЕПЛОХИМ» (ООО «НПП ТЕПЛОХИМ»)
Юридический адрес: 111024, г. Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 50, РОССИЯ.
Фактический адрес: 141801, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д. 36, корпус 1, РОССИЯ,
телефон: +7 (495) 956-2150, адрес электронной почты: sekretar@texon.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"), 115088,г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4 к.4, тел. +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67 выдан 06.04.2017 года, Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Состав огнезащитный быстроотверждаемый НЕОФЛЭЙМ® 518 SP (NEOFLAME® 518 SP) для стальных конструкций, выпускаемый по ТУ 20.30.22-059-66828143-2019. Нанесение согласно технологической инструкции ТИ 069-2019.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 20.30.22.110

код ЕКПС:

Серийный выпуск

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ).
(См. приложение - бланк № 0017342)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ19-09-13/1 от 13.09.2019 г.
ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 16.08.2019 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.30.22-059-66828143-2019

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.09.2019 по 16.09.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — **А.А. Пацевич** (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — **Ю.Б. Ненашев** (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00129/19

(обязательная сертификация)

№ 0017342

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменением №1)	Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности.	5-я группа огнезащитной эффективности (не менее 45 мин), при толщине сухого слоя не менее 2,72 мм и расходе 4,35 кг/м^2 (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,4 мм), при нанесении на грунтовку эпоксидную TEXON® 0199 EP ТУ 20.30.22-060-66828143-2019 толщиной сухого слоя 80 мкм

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — инициалы, фамилия: А.А. Пацевич

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — инициалы, фамилия: Ю.Б. Ненашев

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru